


Fegatelli  
M. Bruno



**A.S.L. TO5**

Azienda Sanitaria Locale  
di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

DIREZIONE

via San Domenico 21 - 10023 CHIERI (TO)

tel. 011942956 Fax 0110469227


e-mail: [prevenzione@aslto5.piemonte.it](mailto:prevenzione@aslto5.piemonte.it)

[protocollo@cert.aslto5.piemonte.it](mailto:protocollo@cert.aslto5.piemonte.it)

Sede Legale - Piazza Silvio Pellico, 1 - 10023 Chieri (To) - tel. 011 94291 - C.F. e P.I. 06827170017

Prot. n. 44025

Chieri, 26.11.2013



Spett. S.C.R. Piemonte  
Corso Marconi 10  
TORINO

c.a. arch. Marco Bruno

Oggetto: Nuova struttura sanitaria nella Città di Venaria Reale.  
Progetto definitivo I° Lotto.  
Parere igienico-sanitario rilasciato ai sensi DGR 04/09/2012 n.20-4510.  
Rif.: Vostra richiesta prot.n. 10833 dell'11.11.2013.

Con riferimento all'oggetto,

esaminata la documentazione allegata alla richiesta dell'11.11.2013;

acquisiti i pareri di competenza da parte delle Strutture afferenti a questo Dipartimento di Prevenzione (S.C.I.S.P., S.C.I.A.N. e S.Pre.S.A.L.), nonché dalla S.C. Tecnico di questa ASL;

si esprime parere igienico sanitario favorevole alla realizzazione dell'opera, nel rispetto di quanto dichiarato nella richiesta.

Si rileva tuttavia l'opportunità che:

- venga quantificata dai progettisti la componente di luce naturale che si ritiene di ottenere, nei diversi ambienti del CUP, attraverso il sistema, previsto in progetto, di captazione, trasferimento e diffusione della luce solare;

- l'accesso al locale spogliatoio degli addetti bar avvenga senza transitare dal retro banco bar.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.



Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Oscar Argentero

REGIONE  
PIEMONTE

[www.regione.piemonte.it/canali](http://www.regione.piemonte.it/canali)

sanità in salute