

Torino, lì 31/01/2012

Prot. n. 817

Ai soggetti interessati

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione di un nuovo poliambulatorio presso l'Istituto ex Marco Antonetto nella città di Torino (gara 10-2011) - Bando di gara n. 2011/S 238 384207-2011 del 10/12/2011 - **CHIARIMENTI**

Con riferimento all'oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute a questa Società si osserva quanto segue.

In merito al quesito 1:

In riferimento alle tavole di progetto preliminare nel quale appaiono indicati i numeri di persona in attesa, si richiede se tale numero deve intendersi vincolante ai fini del calcolo delle vie di esodo e degli spazi afferenti le sale d'attesa; tutto quanto sopra scaturisce dall'osservazione che il numero di moduli di vie di fuga per le scale previsto dal progetto preliminare, risulta non essere sufficiente per l'affollamento indicato nelle sale di attesa.

Si precisa quanto segue:

Il numero indicato rappresenta la totalità delle sedute per le attese, indicate nel Progetto Preliminare che, per altro, possono essere anche modificate purché siano rispondenti alle esigenze derivanti dagli ambulatori specialistici presenti/previsti e dall'utenza contemporaneamente presente. Le uscite (intese come vie di fuga), quindi, dovranno essere calcolate di conseguenza.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Giancarlo CELLINO