

Torino, lì 04/04/2016

Prot. n. 2958

Ai soggetti interessati

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex artt. 122, comma 7, e art. 57, comma 6, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori pubblici relativi al Realizzazione di un nuovo gruppo frigorifero per la produzione del ghiaccio nel palazzo del ghiaccio di Pinerolo (cod. SCR 13L65U07A1) - CUP F11B14000460001 – CIG 6625128C91 (gara 11-2016).
CHIARIMENTI

Con riferimento all'oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute a questa Società si osserva quanto segue.

In merito al quesito 1:

Poiché nell'avviso esplorativo, vi è specificato che basta la categoria OS28 I per poter partecipare. La cifra stimata e che verrà posta a base di gara è superiore al limite della predetta classifica. Vi chiedo se è stato un errore o meno.

Si precisa quanto segue:

Per mero errore materiale è stata individuata la classe OS28 categoria I, quale categoria prevalente qualificante per la realizzazione delle opere al posto della classe OS28 categoria II.

Pertanto, a rettifica di quanto precedentemente indicato, la tabella di cui al punto 2.4 dell'Avviso esplorativo è da intendersi, come segue:

categoria	classifica	qualificazione obbligatoria	importo (euro)	indicazioni speciali ai fini della gara	
				Prevalente o scorporabile	subappaltabile
OS28	II	sì	€ 422.719,72	prevalente	sì max 20%
OS30	I	sì	€ 62.033,51	subappaltabile	sì 100%
Totale			€ 484.753,24		

In merito al quesito 2:

Nel capitolato speciale d'appalto a pagina 7 Art. 4 viene riportato che i lavori sono classificati nella categoria unica e prevalente di opere generali OG9 mentre nel disciplinare le categorie sono OS28 e OS30 classifica I.

Qual é la categoria corretta di appartenenza dei lavori?

Si precisa quanto segue:

Le classi e categorie necessarie per la partecipazione alla presente indagine di mercato sono quelle indicate nell'Avviso esplorativo, integrate con quanto rettificato nel chiarimento al precedente quesito 1.

Distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Davide CERASO
(firmato in originale)

GP

SCR