

EDIFICIO A: Pianta Piano Sesto
S.C. di Oculistica



EDIFICIO A: Pianta Piano Quinto
S.C. di Nefrologia e Medicina



EDIFICIO A: Pianta Piano Quarto
S.C. di Chirurgia Generale

LEGENDA

Descrizione	Simbolo grafico
Struttura REI 30	
Porta REI 30	
Struttura REI 60	
Porta REI 60	
Struttura REI 90	
Porta REI 90	
Struttura REI 120	
Porta REI 120	
Via di uscita: Percorso di uscita orizzontale.	
Via di uscita: Codice percorso d'esodo (vedi relazione)	
Percorso di esodo orizzontale.	
Percorso esodo orizzontale: Codice percorso d'esodo (vedi relazione)	
Copertura sfiatata, regola del flic fatic	
Porta con maniglione antipanico.	
Numero moduli porta di emergenza	
Lampada di emergenza a bordeva S.A.	
Lampada di emergenza SA (sempre accesa) con pittogramma, aut. 2 ore	
Autopompa di emergenza autonomia 2 ore	
Idrante	
Naspo antincendio	
Estintore a polvere	
Estintore a CO2	
Attacco autopompa VV.FF.	
Rilevatore di Fumo	
Rilevatore Ottico di Fumo per Installazione nel Controsoffitto	
Rilevatore Fughe di Gas	
Pulsante emergenza rilevazione fumi	
Segnalazione ottico acustico allarme incendio	
Serranda tagliafuoco	
Interruttore impianto elettrico generale	
Sirena esterna	
Centralina lampada di emergenza	
Centralina rilevatore fumi	
Impianto di spegnimento automatico a pioggia - sprinkler - a acqua	
Impianto di spegnimento automatico a pioggia - sprinkler - a secco	



EDIFICIO A: Pianta Piano Terzo
S.C. di Urologia e Chirurgia Donne



EDIFICIO A: Pianta Piano Secondo
S.C. di Medicina Generale



EDIFICIO A: Pianta Piano Primo
S.C. di Gastroenterologia ed Urologia

EDIFICIO A:
- PER LA PIANTA DEL PIANO SEMINTERRATO VEDASI LA TAV.02A - PADIGLIONE CENTRALE;
- PER LA PIANTA DEL PIANO TERRA VEDASI LA TAV.3A - PADIGLIONE CENTRALE.

Committente:

A.S.L. NO
Azienda Sanitaria Locale di Novara
Via Nicola Fara, 7 - cap 28100 Novara
Codice Fiscale / Partita IVA 01952540038
Num. telefonico centralino 0321 3701
Indirizzo e-mail: info@pec.aslnovara.it

Oggetto:
"Valutazione Esame progetto di Prevenzione incendi per il Presidio Ospedaliero S.S. Trinità di Borgomanero."

Il Progettista:

ALESSIO TEMPESTINI
PERITO INDUSTRIALE
Albo Provincia di Torino N°576
Via Cavour, 8 - 10093 Collegno (TO)
C.F. TMPLSS68M05L219J

PREDISPOSIZIONE ESAME PROGETTO PREVENZIONE INCENDI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO S.S. TRINITA' DI BORGOMANERO

Livello Progettuale:

PARERE ESAME PROGETTO

Descrizione:

EDIFICIO A

ALESSIO TEMPESTINI
PERITO INDUSTRIALE
Albo Provincia di Torino N°576
INGEGNERIA E CONSULENZA
Cell. +39 347 3148543
ALESSIO.TEMPESTINI@LIBERO.IT
ALESSIO.TEMPESTINI@PEC.INGEGNERI.IT
www.a-t32.it

Timbro e firma:

Professionista Abilitato
Ai sensi del D.M. 05/08/2011
Iscr. PTINGTEMPES

Scala 1:x	Data /
500x1.414	1:100

Rev	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
00	12/04/21	Prima Emissione			
01	19/04/21	Prima Emissione			
02	10/05/21	Prima Emissione	AT	AT	AT
03	31/07/2021	Prima Emissione	AT	AT	AT

Codice Commessa: **077_2020_001**

Elaborato: **TAV.04**