



COMUNE di
VALFENERA
PROVINCIA DI ASTI

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE CON
AMPLIAMENTO E RIASSETTO FUNZIONALE
DELLA CASA DI RIPOSO "CAP. LUIGI ZABERT"
AI FINI DELL'ACCREDITAMENTO
ISTITUZIONALE (edificio den. Boero Nuovo)

Rif. DGR 25 - 12129 del 14.09.09 - DGR 45 - 4248 del 30.07.2012

VALFENERA, VIA F. BINELLI, 34

Proprietà / Committente:

IPAB CAP. L. ZABERT
VIA BINELLI, 34
14017 - VALFENERA (AT)

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):

Arch. Roberta CARDACI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Responsabile progetto:

Ing. Fiore MAZZA
Ord. Ing. Prov. TO - n.4933S

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti:

Ing. MAZZA FIORE
Ord. Ing. Prov. TO - 4933S
(Progettazione architettonica e strutturale)

Arch. GALLINA GIANFRANCO
Ord. Arch. Prov. TO - n.2229
(Progettazione architettonica e strutturale)

Ing. TANNOLA LUIGI
Ord. Ing. Prov. TO - n. 4859X
(Progettazione impianti elettrici e speciali)

P.L. BASSO MAURIZIO
Collegio P.L. Prov. TO - n. 1431
(Progettazione impianti meccanici)

Oggetto tavola:

Pianta Piano Interrato
Impianto Idrico Antincendio

Scala:

1/100

Data:

Giugno 2014

nome file:

Livello progettazione:

- ☐ Progetto preliminare
☐ Progetto definitivo
☒ Progetto esecutivo


rev.:	data:	redaz.:	controllo:	autorizzazione:
01	Dic. 2014			

Responsabile progetto :

n° tavola:

A1

Timbro e firma



NOTE: TUTTE LE APPARECCHIATURE DOVRANNO ESSERE INSTALLATE SECONDO LE MODALITA'
INDICATE DAI RISPETTIVI COSTRUTTORI.

LEGENDA ANTINCENDIO

--- TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE RETE ANTINCENDIO IN
PE-AD PN 16 UNI EN 12201
PER I TRATTI INTERRATI CON PROFONDITA' INTERRAMENTO
A QUOTA -0,80 M E POZZETTI ISPEZIONE OGNI 20 M

— TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE RETE ANTINCENDIO IN
ACCIAIO ZINCATO UNI EN 10255 PER I TRATTI IN VISTA

● → IDRANTE SOPRASUOLO UNI EN 14384 DN 80
+ 2 x UNI 70 CON SCARICO ANTIGELO + KIT CASSETTA
CON ROTOLO UNI 70 DA 20 M E LANCIA UNI 70

— ● GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA VV.F. 1 x UNI 70 DN 80
SECONDO UNI 10779 CON CASSETTA DA ESTERNO AVENTE:
- Valvola di sicurezza tarata a 12,0 bar
- Valvola di ritorno ø 3"
- Valvole di intercettazione a volantino ø 3"
- Drenaggio antigelo (disconnettore di scarico)
- Cartello di segnalazione

● → IDRANTE A MURO UNI 45 SECONDO UNI EN 671-2
CON ROTOLO DA M 20,0 - LANCIA FRAZIONATA
ATTACCO DN 40

☒ POZZETTO ISPEZIONE

☐ COLLARE REI NEGLI ATTRAVERSAMENTI
DELLE COMPARTIMENTAZIONI

CM
A.. N° COLONNA MONTANTE RETE ANTINCENDIO IN
ACCIAIO ZINCATO UNI EN 10255

PIANO INTERRATO

