COMUNE di
VALFENERA
PROVINCIA DI ASTI

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO E RIASSETTO FUNZIONALE DELLA CASA DI RIPOSO "CAP. LUIGI ZABERT" AI FINI DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE (edificio den. Boero Nuovo)

Rif. DGR 25 - 1329 del 14/30/09 - DGR 45 - 4349 del 30.07.2012

VALFENERA, VIA F. BINELLI, 34

Proprietà / Committente:
IPAB CAP. L. ZABERT
VIA BINELLI, 34
14017 - VALFENERA (AT)

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):
Arch. Roberta CARDACI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
Responsabile progetto:
Ing. Fiore MAZZA
Ord. Ing. Prov. TO - n.10115

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti:

Ing. MAZZA FIORE
Ord. Ing. Prov.- TO - 10115
(Progettazione architettonica e strutturale)

Arch. GALLINA GIANFRANCO
Ord. Arch. Prov. TO - n.6999
(Progettazione architettonica e strutturale)

Ing. TANNOIA LUIGI
Ord. Ing. Prov. TO - n. 10336
(Progettazione impianti elettrici e speciali)

P.I. BASSO MAURIZIO
Collegio P.I. Prov. TO - n. 1411
(Progettazione impianti meccanici)

Collaboratore :
Arch. TIZIANA CIACCIO
Arch. MAZZA LUCA

Oggetto tavola:

Impianti elettrici e speciali :
- inquadramento

Scala: 1/100

Data: Dicembre 2014

nome file:

Livello progettazione:
- ☐ Progetto preliminare
- ☐ Progetto definitivo
- ☒ Progetto esecutivo

rev.:	data:	redaz.:	controllo:	autorizzazione:

Responsabile progetto :

Timbro e firma

n° tavola:

EP01

LEGENDA

	Apparecchio di illuminazione da incasso in controsoffitto (600x600mm), corpo lamiera d'acciaio verniciato, lastra piana in metacrilato prismatizzato , completo n.4 tubi fluorescenti da 14 W - 4000 k, reattore elettronico, tipo ISI PM IP55 della ESSE-CI o equivalente - IP55
	Apparecchio di illuminazione circolare a LED da incasso in controsoffitto, corpo in alluminio pressofuso, diffusore in PMMA, completo di LED da 25W - 2817 lm a 700 mA- 4000 k - RG 0 - 1.90/B10 a 55000 h, alimentatore elettronico, tipo HALL LED Easy della ESSE-CI o equivalente - IP44
	Apparecchio di illuminazione di emergenza a LED (S.E.), da incasso in controsoffitto o a plafone, corpo in policarbonato, ottica simmetrica mesalizzata, schermo metacrilato trasparente in PMMA, completo di LED da 5W - 403 lm, batterie Pb 6 V 4 AH, autonomia 2 H - ricarica 12 H, modulo autotest, tipo Logica LED dalla Beghelli o equivalente - IP65
	Sensore di presenza per installazione a incasso in controsoffitto, dotato di sensore crepuscolare 5-350 lux , angolo di rilevazione 360°, raggio max di rilevamento 4 m (ad h=2,5 m), regolazione ritardo allo spegnimento 10 s - 12 min, Un=230 V, In=10A, 1 contatto NO, IP40, tipo 18.31 della Finder o equivalente
	Interruttore unipolare modulare e componibile In=16 A - Un=250 V, da installare in propria scatola da incasso, completa di supporto e placca (altezza di installazione H=90 cm dal piano di calpestio) tipo serie Plana della Vimar o equivalente - IP40
	Gruppo di prese composto da n.1 presa a spina 2P+T - In=10/16 A - Un=230 V (P30/P17) in scatola da incasso completa di supporto e placca (altezza di installazione (H=30 cm dal piano di calpestio) - IP21
	Punto di alimentazione radiatore elettrico
	Punto di alimentazione unità interna
	Punto di alimentazione unità esterna
	Diffusore incasso soffitto EN54-24, potenza 6 watt 100V, calotta metallica antifiamma, morsetto ceramico, fusibile termico e cavo antifiamma, diametro 180 mm, tipo 3500-C-EVACdeWEN della Notifier o equivalente
	Rivelatore ottico di fumo di tipo indirizzato, dotato di isolatore di corto circuito, completo di base di montaggio da fissare a soffitto o al di sotto del controsoffitto
	Rivelatore ottico di fumo di tipo indirizzato, dotato di isolatore di corto circuito, completo di base di montaggio, da fissare a soffitto (al di sopra del controsoffitto), e di led di ripetizione stato installato al di sotto del controsoffitto
	Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, da incasso IP40 o per posa in vista IP55, completa di coperchio, eventuali separatori, morsetti per derivazione cavi a serraggio indiretto.
	Terminale di camera completo di gruppo fonico per chiamata infermieri, tipo clino phon 99 della Notifier o equivalente
	Pulsante di annullamento chiamata infermiera
	Pulsante a tirante, da installare ad una altezza di 2,2 m, in propria scatola da incasso completa di supporto e placca - IP40
	Pozzetto di dimensioni 600x600x600mm completo di chiusino carrabile in ghisa (previsto nelle opere edili)

STRALCIO CABINA QUADRO GENERALE



STRALCIO LOCALI PREPARAZIONE SALME

DISPOSIZIONE APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE E RELATIVI COMANDI

SEZIONE CAVIDOTTO